

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị kính mời các nhà cung cấp có đủ năng lực và kinh nghiệm thi công, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải vui lòng gửi bảng chào giá cho Bệnh viện, với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá

- Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

- Ths. Lê Anh Phúc – Phụ trách Phòng Hành chính quản trị
- Số điện thoại: 0935.02.09.02. Email: phonghcqt.bvdk@quangtri.gov.vn

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường công văn theo địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

- Các đơn vị cung cấp Báo giá gửi bản mềm qua

Email: phonghcqt.bvdk@quangtri.gov.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá

- Từ 7h00 ngày 21 tháng 02 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 27 tháng 02 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá

- Tối thiểu 90 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa, công việc cần thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Khối lượng
1	Máy thổi khí Hãng sản xuất: Grand - Đà Loan	cái	2

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Khối lượng
	<p>Thương hiệu: Longtech</p> <p>Model: LT-065</p> <p>Cột áp: 3000 mmAq</p> <p>Lưu lượng: 4,29 m³/phút</p> <p>Tốc độ đầu máy: 1600 rpm</p> <p>Động cơ Teco - VN: 4 kW</p> <p>Điện áp: 3pha/380V/50Hz</p> <p>Cấp điện bảo vệ động cơ: IP 55, Class F</p> <p>Kích thước đầu ra: DN65</p> <p>Phụ kiện trọn bộ bao gồm:</p> <p>Ống giảm thanh đầu đẩy, đầu hút</p> <p>Khớp nối mềm; puli + curoa</p> <p>Van một chiều, van an toàn</p> <p>Đồng hồ đo áp, bệ máy, khung bảo vệ động cơ</p>		
2	<p>Bơm hóa chất</p> <p>Xuất xứ: Italia</p> <p>Hãng sản xuất: OBL</p> <p>Model: 1M50P1155SVBSMV0M3-001</p> <p>Lưu lượng: 50 lít/h</p> <p>Cột áp: 12 bar</p> <p>Công suất động cơ: 0,25 kW</p> <p>Điện áp: 380V/3P/50Hz</p>	cái	2
3	<p>Đĩa phân phối khí tinh</p> <p>Xuất xứ: Đức</p> <p>Hãng sản xuất: Jaeger</p> <p>Model: HD 270</p> <p>Đường kính đĩa: 268 mm</p>	cái	42

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Khối lượng
	Nối ren ngoài: 3/4" Lưu lượng hoạt động: 1,5-8 m ³ /h Màng: EPDM F053A Khung: nhựa PP gia cường sợi thủy tinh		
4	Đường ống công nghệ và phụ kiện	hệ thống	1
5	Hệ thống điện điều khiển	hệ thống	1
6	Cung cấp, nuôi cấy vi sinh	trọn gói	1
7	Lắp đặt thiết bị, lắp đặt đường ống công nghệ, vận hành thử nghiệm, đào tạo chuyển giao công nghệ	trọn gói	1

2. Dự kiến hoàn thành

- Quý II năm 2025

3. Địa điểm cung cấp

- Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị - 266 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý công ty./.

Nơi nhận:

- Các Nhà cung cấp, Công Ty tại VN;
- Lưu: HCQT, 01.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Luyện